

Lovpligtig årlig information om vandkvalitet

FORBRUGERINFORMATION 2019

Strib Vandværk a.m.b.a.
Rudbæksmøllevej 7, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64406167
E-mail: info@stribvand.dk

Hjemmeside: www.stribvand.dk

Vandkvalitet:
Vandprøver udtages i henhold til gældende lovgivning

De vigtigste parametre:

Undersøgelser	Enhed	19/12/2019	Min	Max
Farve Pt	mg/l	2		
Lugt		Ingen		
Smag		Ingen		
Temperatur	° C	8,4		
Ph	ph	7,3		
Ledningsevne	ms/m	74	30	
Ilt	mg/l	8,7	5,0	
Jern	mg/l	<0,002	ingen	<1
Koliformede Bakt. MPN	antal/100 ml	<1	i.m.	
E.coli, MPN	antal/100 ml	<1	i.m.	
Aerobt Kimtal 22° C	antal/ml	2	50	
Hårdhed total	°dH	17,1	ingen	Ingen

Øvrige resultater kan ses på vandværkets hjemmeside.
Der er ingen overskridelser af grænseværdier i de analyser der er foretaget i 2019.

Strib Vandværk A.m.b.a. har 1.809 andelshavere og ca. 1.975 forbrugere i alt.

Vandets pris pr. m³ er sammensat af:

Driftsbidrag pr. m ³	9,38 kr.
Afgift ledningsført vand pr. m ³	7,73 kr.
Stat og grundvandsbeskyttelse pr. m ³	0,84 kr.
Vedligeholdelse vandtårn pr. m ³	<u>0,13</u> kr.
I alt incl. moms	18,08 kr.

Eller set på en anden måde 1,8 øre pr. liter - Mod 2.000 øre/ltr. i forretninger!

Aflæsning af målere sker ved fjernaflæsning – så der bliver ikke sendt aflæsningskort ud mere!